

V Rosicích dne 18.11.2011

Akce: veřejná zakázka malého rozsahu „OSLAVANY – ROZŠÍŘENÍ VODOVODU “

Věc: Dodatečná informace č. 1

Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, B.M.Kuldy 20, Ivančice
zastoupené: Radoslavem Skálou, předsedou předsednictva a Ing.
Svatoplukem Staňkem, místopředsedou předsednictva
IČ 494 58 892

Kontaktní osoba zastupující zadavatele dle §151 zákona:

Ing. Petra Šimková, Pod Zahrádkami 664, 665 01 Rosice
Tel. 739 517 116, e-mail: simkova.petra@atlas.cz
IČ 758 15 508

Doplnění informací k zadávací dokumentaci

1) Otázka:

Žádám o následující informaci – upřesnění:

1. Stavební objekt SO 1

Výkaz výměr, pol. č.35 Trubka tlaková PE, uvedena délka 28m. V technické zprávě a situaci uvedeno 18 m. Který údaj je platný pro nacenění?

2. Stavební objekt SO 2

Výkaz výměr, pol.č.62 Trubka tlaková PE, uvedena délka 556 m v technické zprávě a situaci je uvedeno 548m. Který údaj je platný pro nacenění?

Odpověď:

Po kontrole dokumentace sdělujeme k uvedeným dotazům :

SO 01 Platí délka z PD tj. 18 m. Délka uvedená ve výkazu výměr se vztahuje ke starší variantě dokumentace.

SO 02 Obojí uvedené je v podstatě správně. Délkově platí hodnota z dokumentace i výkazu výměr z pol.č.49, tj.548 m. Hodnota 556 m z pol.č.62 je včetně ztrátého (1,5 %).

2) Elektronicky Vám posílám Stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů.

S pozdravem

Ing. Petra Šimková
Pod Zahrádkami 664
665 01 Rosice

Ing. Petra ŠIMKOVÁ
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Pod Zahrádkami 664, 665 01 Rosice
IČ: 758 15 508